

	Konformitätserklärung	Nr. 1043
--	------------------------------	-----------------

Datum: 26.10.2020

Bestelldatum: Ihre Best.-Nr.: Auftragsbestätigung Lieferung vom:	Voltline AG Herr Marcel Arber Zwimattstr. 3 6403 Küssnacht am Rigi
---	---

Technische Daten:	
Gegenstand/Typ:	AFC-KG 350
mit:	Kabelgurten
Endgarnitur:	je Flausch- und Haftklettband aufgenäht
Veredlung / Isoliert:	eins. 2 gedrückte Metallringe 6 x 42 mm
Gurtband-Breite:	elektrisch isolierend / 2000 mega Ohm
Länge:	40 mm
mit:	350 mm
Qualität:	je ein Flausch- und Haftklettband aufgenäht
Festigkeit:	PP-Band schwarz , RAL 9005
Kurzschlussfestigkeit	BK 800 daN / LC 400 daN
Ihre Artikelnummer	alle 5 Meter = BK 16'800 daN / LC 8400 daN
Item:	AFC-KG 350
Wartung und Unterhalt:	
Gurtband:	in der Summe max. 10 % Beschädigung
Klettband: Haft und Flausch	gereinigt, sauber und fuselfrei halten

Hiermit erklären wir, dass die oben bezeichnete Ware/Ausrüstung aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der betreffenden EN-Richtlinie(n) entspricht.

Vor dem Betriebseinsatz ist immer eine Sichtkontrolle durchzuführen.

